

## Stokkabrautene Borettslag Reparasjonsarbeider pr. 18.11.2021

Boenhet	Beskrivelse	x Status
AG 3	Musesikring av hele rekken	Utført
AG 3 B	Skifte punktert vindu i skyvedør	Utført
AG 3 B	Søknad om fasadeendring soverom fra 5.2 vest til 5.7 vest	Vedtatt
AG 5 A	Skifte to vinduer på kjøkken (et fast og et toppsving)	Utført
AG 5 B	Lukt i leilighet fra gnagere, utbedre musesikring	Utført
AG 5 E	Defekt låsesylinder inngangsdør	Utført
AG 7	Mus observert i kjeller i 7A - musesikre hele rekken på alle sider	Utført
AG 7 A	Punkttert glass på soverom - hele vindu skiftes pga dårlig karm og pakninger	Utført
AG 7 A	Sprukket glass på soverom	Utført
AG 7 A	Reparere blybeslag ved møne ved sørvegg	Utført
AG 7 B	Skifte vinduer forstue	Avvist
AG 7 B	Skyvedør til balkong i dårlig stand	Vedtatt
AG 7A	Ytterdør vanskelig å lukke	Utført
AG 9 B	Eierskifte befarings	Utført
AG 9 B	Skifte av kledning med råte på balkong mot 9 A	Utført
AG 9 B	Søknad om fasadeendring vest	Utført
AG 9 D	Biller/larver i kjøkkenskap	Utført
AG 9 D	Vannlekkasje i tak over inngangsparti	Utført
Alle	Befaring med Stav. Kommune skråning vest av SB 24-28, piletrær,	Utført

## Stokkabrautene Borettslag Reparasjonsarbeider pr. 18.11.2021

Boenhet	Beskrivelse	x Status
Alle	Renovere tak i alle rekkene	Ny sak
Alle	Reparere avløpsledning (strømpe) RØRHAB	Vedtatt
Alle	Rotteplager meldt til Stavanger kommune	Utført
Alle	Sjekke alle nøkkelbokser for riktig nøkkel	Vedtatt
Alle	Trafikksikkerhetstiltak, sette opp skilt Barn Leker	Avvist
Alle	Utestående maling	Vedtatt
Alle	Vannlekkasje i tak (kondens) - avventer takprosjekt AG5B, AG7C, AG9C, AG9D, SB101 A, SB103B, SB20D, SB26 C , SB28E	Vurdert
Alle	Vurdere tilstand på kledning på alle rekkene	Utført
Alle	Skifte kledning med råte på alle rekker (deles opp per rekke for utførelse i 2022/23)	Vedtatt
SB 101 C	Søknad om fasadeendring (utvidelse av soverom)	Vedtatt
SB 103 C	Sprukket glass i balkongdør	Utført
SB 103 D	Sandfangkum i veien er koplet til Takvann i 103 D/E	Utført
SB 103 D	Søknad om fasadeendring	Utført
SB 103 D	Søknad om å bygge terrasse	Utført
SB 103 D	To vinduer på kjøkken skiftes pga lekkasje	Utført
SB 103 E	Skifte to faste vinduer i forstue	Utført
SB 18 B	Skifte 3 faste vinduer i forstue	Utført
SB 18 C	Skifte faste vinduer forstue, kjøkken og soverom på grunn av råte og defekte pakninger	Vedtatt
SB 18 D	Søknad om å erstatte gammel bod og bygge nytt gjerde og port	Vedtatt

## Stokkabrautene Borettslag Reparasjonsarbeider pr. 18.11.2021

Boenhet	Beskrivelse	x Status
SB 20 B	Søknad om å bygge sykkelbod	Vedtatt
SB 20 E	Søknad om markterrasse/platting	Vedtatt
SB 22	Musesikre SB 22 på alle sider	Utført
SB 22 C	Skyvedør og et vindu på soverom i dårlig stand	Utført
SB 22 E	Gnagere høres i yttervegg mot nord, utbedre musesikring	Utført
SB 22 E	Mulig lekkasje ved pipeløp	Utført
SB 24 A	Lekkasje fra ventilasjonskanal i kjøkken (kondens)	Vurdert
SB 24 D	4 vinduer i kjøkken/stue, balkongdør, 2 vinduer mot forhage og 2 vinduer på soverom	Utført
SB 24 D	Musesikring mot forhage	Utført
SB 24 D	Ytter dør skiftes pg av dårlig tilstand	Vedtatt
SB 24 E	Eierskiftebefaring	Vedtatt
SB 26	Musesikring av hele rekken	Utført
SB 26 B	Søknad om bod i forhage	Ny sak
SB 26 D/E	Reparere motfall på avløpsledning avdekket under 26 D og E	Vedtatt
SB 26 E	Drypp fra tak på bad (kanaler ikke tilstrekkelig isolert)	Avvist
SB 26 E	Vannlekkasje inn i krypkjeller (inngang Get fiberkabler på nordvegg)	Utført
SB 26 E	Fasadeendring soverom (som fasade 53 men med tilbaketrukket fasade)	Utført
SB 26 E	Stort stuevindu sprukket (1 år gammelt) garanti Nordan	Utført